

# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart (Holz): Holzdielenelement mit Oberflächeneinpflege  
Artikelbezeichnung: Neutral Oil  
Abmessungen: variabel, Dielenbreite 200 mm; Deckmaß 188 mm;  
Dicke 15 mm  
Farbbez.: Natural look (eiche-hell [weißlich], matt)  
Oberfläche: oiled wood surface (werkseitig eingepflegt: 1 x WOCA  
Neutralöl; 1 x Neutralöl Pflege; 2 x WOCA Naturseife)

Hersteller/Lieferer: WoodCare Denmark A/S  
Tvaervej 6  
6640 Lunderskov  
DÄNEMARK

Auftraggeber: WoodCare Denmark A/S  
Tvaervej 6  
6640 Lunderskov  
DÄNEMARK

Zeugnisnummer: 65721401.001

Prüfdatum: 27.02.2014

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)  
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden  
Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,  
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"  
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächen-  
zustand.  
Prüfrichtung: senkrecht zur Maserungsstruktur


Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **12,1°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R10**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Großburgwedel, 27.03.2014  
Schu/ed



Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212



# TEST CERTIFICATE

## Determination of the anti-slip property of floor coverings in workrooms and fields of activities with slip danger

Tested object: **timber/timber compound material**

Kind of material (timber): timber floor board element with surface treatment

Article description: Neutral Oil

Dimensions: variable, width of plank 200 mm; overlap 188 mm; thickness 15 mm

Colour description: Natural look (light-oak [whitely], matt)

Surface: oiled wood surface (factory-made treatment: 1 x WOCA Neutral Oil; 1 x Neutral Oil care; 2 x WOCA natural soap)

Producer/supplier: WoodCare Denmark A/S  
Tvaervej 6  
6640 Lunderskov  
DENMARK

Applicant: WoodCare Denmark A/S  
Tvaervej 6  
6640 Lunderskov  
DENMARK

Certificate No.: 65721401.001e

Test date: 27.02.2014

Sampling: Sent by the customer to the research institute

Test method: **DIN 51130** (edition 02/2014)  
"Testing of floor coverings; determination of the anti-slip property; workrooms and fields of activities with slip danger; walking method - ramp test"

Delivery of the test material has been effected in ready-to-test surface condition.  
Test direction: vertical to the grain structure

Test result: Average total acceptance angle: **12,1°**

Assessment: **Classification group of anti-slip property: R10**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Managing Director



Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Großburgwedel, 25.03.2014  
Schu/ed



This test certificate is valid as long as there is no change in the above mentioned test-basis - for products which are identical to the test specimen. The report is given for 5 years (starting from test date).  
Publication and reproduction of this certificate is only allowed in unabridged form.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212



# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart (Holz): Holzdielenelement mit Oberflächeneinpflege  
Artikelbezeichnung: Hardwax Oil  
Abmessungen: variabel, Dielenbreite 200 mm; Deckmaß 188 mm;  
Dicke 15 mm  
Farbbez: slightly yellow (eiche-hell, matt)  
Oberfläche: oiled wood surface (werkseitig eingepflegt: 1 x WOCA  
Hartwachs Öl; 2 x WOCA Naturseife)

Hersteller/Lieferer: WoodCare Denmark A/S  
Tvaervej 6  
6640 Lunderskov  
DÄNEMARK

Auftraggeber: WoodCare Denmark A/S  
Tvaervej 6  
6640 Lunderskov  
DÄNEMARK

Zeugnisnummer: 65721402.001

Prüfdatum: 27.02.2014


Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)  
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden  
Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,  
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"  
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächen-  
zustand.  
Prüfrichtung: senkrecht zur Maserungsstruktur

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **16,9°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R10**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. Erich H. Nolting



Großburgwedel, 27.03.2014  
Schu/ed

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (051 39) 99 82-0 · Telefax (051 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212



# TEST CERTIFICATE

## Determination of the anti-slip property of floor coverings in workrooms and fields of activities with slip danger

Tested object: **timber/timber compound material**

Kind of material (timber): timber floor board element with surface treatment

Article description: Hardwax Oil

Dimensions: variable, width of plank 200 mm; overlap 188 mm; thickness 15 mm

Colour description: slightly yellow (light-oak, matt)

Surface: oiled wood surface (factory-made treatment: 1 x WOCA Hardwax Oil; 2 x WOCA natural soap)

Producer/supplier: WoodCare Denmark A/S  
Tvaervej 6  
6640 Lunderskov  
DENMARK

Applicant: WoodCare Denmark A/S  
Tvaervej 6  
6640 Lunderskov  
DENMARK

Certificate No.: 65721402.001e

Test date: 27.02.2014

Sampling: Sent by the customer to the research institute

Test method: **DIN 51130** (edition 02/2014)  
"Testing of floor coverings; determination of the anti-slip property; workrooms and fields of activities with slip danger; walking method - ramp test"

Delivery of the test material has been effected in ready-to-test surface condition.  
Test direction: vertical to the grain structure

Test result: Average total acceptance angle: **16,9°**

Assessment: **Classification group of anti-slip property: R10**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Managing Director



Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Großburgwedel, 27.03.2014  
Schu/ed



This test certificate is valid as long as there is no change in the above mentioned test-basis - for products which are identical to the test specimen. The report is given for 5 years (starting from test date).  
Publication and reproduction of this certificate is only allowed in unabridged form.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

